



Rīga

11.03.2015. Nr. 0220150604/A444

Uz TAP

Ekonomikas ministrija

*VSS-184, Par Ministru kabineta
noteikumu projektu "Latvijas
būvnormatīvs LBN 305-15
"Ģeodēziskie darbi būvniecībā" "*

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru kabineta noteikumu projektu "Latvijas būvnormatīvs LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā" ", jo ir šādi iebildumi:

1. Noteikumu projekta 7. punktā noteikts, ka izskatāmo noteikumu sastāvā esošās ģeodēziskās darbības nosaka cits būvnormatīvs – LBN 005-99, kura darbības gala termiņš ir 2015. gada 1. jūlijs. No tā izriet, ka izskatāmais LBN 305 skatāms kopā ar LBN 005-15 projektu.
2. Tā kā jaunbūves bieži atrodas neattīstītās teritorijās, tad tajās var nebūt attīstīts vietējais ģeodēziskais tīkls. Lietderīgi paredzēt, ka vietējās pašvaldības būvvalde nosaka, kuri lokālie (būves) ģeodēziskie punkti jāierīko pēc vietējā ģeodēziskā tīkla normatīviem un jā saglabā arī pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, piemēram, sekojošā 24. punkta pirmā teikuma un 25. punkta redakcijā:
"24. Ģeodēzisko punktu un objekta punktu veidu, skaitu un izkārtojumu nosaka tehniskajā uzdevumā, ievērojot vietējos reljefa un apbūves apstākļus, kā arī vietējās pašvaldības būvvaldes prasību iekārtot vienu vai dažus vietējā ģeodēziskā tīkla punktus."
"25. Lokālos ģeodēziskos punktus izveido tā, lai tie kalpotu līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā un pēc iespējas saglabātu stabilitāti ģeodēzisko mērījumu veikšanai. Ģeodēziskie punkti, kuri izveidoti kā vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, vienlaikus ar būves nodošanu ekspluatācijā jānodod vietējai pašvaldībai. Ģeodēzisko punktu koordinātas un augstumu kontrolē ar atkārtotiem mērījumiem no

valsts ģeodēziskajiem punktiem vai vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem.”

3. Neesam pārliecināti, ka lietderīgi normatīvi noteikt paralēlterminus, piemēram, “nominālais jeb teorētiskais izmērs”, “pielaide jeb tolerance”.
4. Neesam pārliecināti, ka būvdarbu kvalitāti nodrošinās 10. punkta pēdējā teikumā paredzētā kārtība, ka “būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu izstrādā katrs būvdarbu veicējs”.
5. Neesam pārliecināti, ka lietderīga 11. punktā paredzētā norma: “ģeodēzisko darbu .. tehniskās prasības nosaka .. darbu pasūtītājs”.
6. Neesam pārliecināti par 19. punktā paredzēto normu, ka “ģeodēzisko mērījumu precizitātes prasības ir atkarīgas no .. darba devēja prasībām”.

Priekšsēdis

Andris Jaunsleinis

15.03.2015. 19:02

17

Jānis Piešiņš, Padomnieks reģionālas attīstības jautājumos
67508538, 29285721, janis@lps.lv

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.