



# LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA

Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  
Tālr. 67226536, fakss 67212241  
e-pasts: [lps@lps.lv](mailto:lps@lps.lv)  
[www.lps.lv](http://www.lps.lv)

Nod. maks. kods: LV40008020804  
Nor. konts LV53UNLA0001001700906  
AS "SEB banka"  
kods UNLALV2X

Rīga

26.11.2016. Nr. 1120163170/A2056

Uz TAP VSS-1091

Ekonomikas ministrijai

*Par Ministru kabineta noteikumu projektu  
"Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija  
noteikumos nr. 327 "Noteikumi par Latvijas  
būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas  
būves"""*

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un saskaņo Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves""". Vienlaikus izsakām šādu iebildumu:

Iebilstam pret piedāvāto 152. punkta redakciju, jo šajā gadījumā, lai nepasliktinātu sanitāri epidemioloģisko situāciju, būtu lietderīgi saglabāt iepriekšējo regulējumu (pirms LBN 223-15), kas noteica, ka sausās tualetes vai notekūdeņu krājtvertnes var izbūvēt tikai ēkām, kam nav ūdensvada.

Priekšsēdis

Andris Jaunsleinis

28.11.2016. 8:56

129

Aino Salmiņš, padomnieks tehnisko problēmu jautājumos  
67508561, 29166924, [aino.salmins@lps.lv](mailto:aino.salmins@lps.lv)

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

LPSatz\_261116\_VSS-1091, Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"""