



LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA

Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr. 67226536, fakss 67212241
e-pasts: lps@lps.lv
www.lps.lv

Nod.maks.kods: 40008020804
Nor.konts LV53UNLA0001001700906
AS "SEB banka"
kods UNLALV2X

Rīga

15.07.2019. Nr. 201907/SAN930/NOS522

Uz TAP VSS-635

Iekšlietu ministrijai

Par MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi""

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru Kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"", jo ir šādi iebildumi:

1. Neatbalstām priekšlikumu papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Publiskā objektā ievēro šajos noteikumos noteiktās ugunsdrošības prasības, kas attiecas arī uz saimnieciskās darbības objektu".

Pamatojums: Nepieciešams skaidrs un nepārprotams termina - "Publiskā ēka" definējums. Pašlaik jebkura valsts institūcija, kurai valsts ir deleģējusi uzraudzības pilnvaras ēku ekspluatācijā, brīvi interpretē publisko ēku definīciju. Piemēram, Valsts būvniecības birojs jau kopš 2015. gada mēģina sašaurināt šo terminu, piedāvājot aizstāt pašlaik definēto publisko ēku definīciju ar sabiedrisko ēku definīciju un tādā veidā paredzot gan būvdarbu valsts kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā, gan ekspluatācijas kontroli tikai daļai publisko ēku.

2. Lūdzam precizēt Noteikumu projekta 91.punkta redakciju, kas paredz ka ventilācijas kanālos putekļu vai citu nosēdumu līmenis nedrīkst pārsniegt 9,0 g/m². Lūdzam norādīt, kādā veidā šī atbilstība vai neatbilstība tiks noteikta un izmērīta.

3. Lūdzam precizēt Noteikumu projekta 128. punkta redakciju, precizējot, kas ir atbildīgā persona: vai tā ir par drošību atbildīga persona, vai par tehnisko drošību atbildīgā persona vai kāda cita persona, kā arī kādas ir prasības atbildīgai personai pasākumā, kur nav uguns aizsardzības sistēmas panelis. Uzskatām, ka šo un citus grozījumus saistībā ar publiskiem pasākumiem, jāskata kopā ar grozījumiem Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, ko šobrīd gatavo Valsts drošības dienests.

4. Iebilstam pret grozījumiem 490.3. apakšpunktu, kas paredz tos izteikt šādā redakcijā:

“490.3. uzglabāt vairāk par 40 litriem degvielas (neieskaitot degvielu transportlīdzekļu tvertnēs un transportlīdzekļos uzstādītajos gāzes balonos). Degvielu glabā cieši noslēgtā un neplīstošā tvertnē;”.

Pamatojums: Vairākas pašvaldības norāda, ka tik striktas prasības telpās, kur tiek glabātas degvielas tvertnes ir nesamērīgas.

5. Lūdzam no Noteikumiem izslēgt 340.2. prim punktu, jo izvirzītā prasība iekārtot balss izziņošanu pēc būtības neko nemaina attiecībā pret esošo trauksmes signalizāciju, vienlaicīgi radot nesamērīgas izmaksas faktiski visās pašvaldību ēkās: skolās, bērnudārzos, administrācijas ēkās, kultūras un sociālās aprūpes iestādēs.

6. Lūdzam Izteikt 89.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

“89.10. daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietota apkures iekārta un ierīce, kurās par kurināmo izmanto dabasgāzi vai dabasgāzes iekārta ēdiena gatavošanai vai dabasgāzes iekārta ūdens sildīšanai un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves;”

Pamatojums: Ja tiek izmantota sašķidrinātā naftas gāze propāns-butāns, kura ir smagāka par gaisu, nav būtiski, vai ventilācijas atvere pie griestiem ir vaļā vai ciet.

7. Lūdzam izteikt 268.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“268.1. publiskā objektā, pasažieru sabiedriskajā transportlīdzeklī, pasažieru sabiedriskajā dzelzceļa vagonā vai pasažieru sabiedriskajā kuģošanas līdzeklī (izņemot ugunsdzēsības aparātus, kas ievietoti speciāli aprīkotā skapī), - ne retāk kā reizi sešos mēnešos, izņemot gadījumus ja ražotājs noteicis garāku termiņu.”

8. Noteikumos labots normatīvos aktos nedefinēts termins “tehniskais projekts”, kas labots uz terminu “projekts”, rezultātā nav saprotams, kas ar to domāts. Lūdzam precizēt Noteikumu projektu atbilstoši Būvniecības likuma regulējumam, ietverot būvniecības dokumentācijas terminu, kas ietvertu arī paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma kartes un būvprojektu minimālā sastāvā, kā arī paša būvprojekta definējumu.

Priekšsēdis

(paraksts*)

Gints Kaminskis

Aino Salmiņš 67226536

Aino.Salmins@lps.lv

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.