



Rīga

13.12.2019. Nr. 201911/SAN1531/NOS919

Uz TAP VSS-1175

Ekonomikas ministrijai

*VSS-1175, par likumprojektu
"Grozījumi Aizsargjoslu likumā"*

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā", jo ir šādi iebildumi:

1. Lūdzam precizēt likumprojekta 22. panta otrās daļas 1.1 punkta redakciju, jo tā nav saprotama;
2. Likumprojektā nepieciešams precizēt šobrīd spēkā esošā Aizsargjoslu likuma 22. panta otrās daļas 4. punkta f) apakšpunktu, tajā norādot, ka aizsargjosla attiecas ne tikai uz pazemes tvertņu grupu, bet arī uz atsevišķu pazemes tvertni;
3. Lūdzam papildināt 22. panta otro daļu, tajā norādot ekspluatācijas aizsargjoslu sašķidrinātās naftas gāzes virszemes tvertnei vai tvertņu grupai;
4. nepieciešams Likumprojektu papildināt ar šīs ar 3. un 4. punktā minēto tvertņu drošības aizsargjoslām.
5. LPS atbalsta Rīgas domes priekšlikumu papildināt Aizsargjoslu likuma 45. panta pirmās daļas 13. punktu aiz pirmā teikuma ar jauno teikumu šādā redakcijā: "Minētais aizliegums pilsētā attiecināms uz tādiem, kokiem, kuri apdraud elektroapgādes drošību (elektrolīniju un var krist uz tās vadiem vai balstiem) vai veikt līniju trašu tīrīšanu."

Pamatojums: **Samērības principu ievērošana** Pilsētā ir svarīgi saglabāt esošos kokus, kā rezultātā koku nociršana bez vērtējuma, par koku saglabāšanas nepieciešamību un iespēju, nav pieļaujama. Proti, šobrīd praksē ir izveidojusies situācija, kad pilsētā aizsargjoslās robežās aug koki, un vairāku gadu garumā tie netraucē attiecīgā aizsargjoslas objekta darbību. Līdz ar to strikts aizliegums audzēt kokus minētajās aizsargjoslās nav samērīgs. Tādēļ aizliegums audzēt kokus attiecībā uz pilsētu būtu jāsašaurina, nosakot, ka tas attiecināms tikai uz tādiem kokiem, kuri apdraud aizsargjoslas objekta drošību un uzturēšanu.

6. Šāda rakstura argumentācija ir iespējamo grozījumu veikšanai arī 56. panta 8. punktā, ko ierosinām papildināt ar šādiem vārdiem: "bet pilsētā

aizliegums attiecināms uz tādiem, kokiem, kuri traucē vai apdraud gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju darbību.”.

Priekšsēdis

(paraksts*)

Gints Kaminskis

Aino Salmiņš 29166924
Aino.Salmins@lps.lv

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

